










Parametertabelle:

Prüfer : HS Rosenheim
 Art und Bezeichnung : Kunststoff-Unterlegplatten f. konstr. Holzbau
 Maschinendaten : 200 kN Kraftmessdose
 Traversenwegaufnehmer

Ergebnistabelle:

Legende	Unterserie 12 Nr	Probenbezeichnung	Material	F_{max} N	dL bei F_{max} mm
	12.1	ULP 60x40x1,5	PP	40018,8	0,6
	12.2	ULP 60x40x3	PP	40010,2	0,6
	12.3	ULP 60x40x4	PP	40002,3	0,7
	12.4	ULP 60x40x5	PP	39999,5	0,8
	12.5	ULP 60x40x10	PP	39990,7	1,1
	12.6	ULP 60x40x15	PP	39994,6	1,8
	12.7	ULP 60x40x20	PP	39994,3	2,2

Kurvengrafik:

